

2222 - Ulefos Bjønn konsoll

FDV 22-01

Produkt: Kumkonsoll i støpejern, belagt med GSK godkjent epoxy i blå farge (RAL 5017). Konsollen er godkjent for dimensjonsøkning, og kommer i 4 størrelser, tilpasset ventildimensjonene DN100, DN150, DN 200, DN250-300

Produsent: Ulefos AS



Anvendelsesområde

Konsoll for montasje i kum. Konsollen er beregnet for montasje av Aquosus® ventil T og kryss, samt standard ventil T og -kryss. Konsollen passer også til Ulefos Esco's serie av flense-T og kryss med forankringsrør. For at **komplett kumløsning** skal bli godkjent ihht VA Miljøblad 112, kreves at Bjønn konsoll og kumløsning testes og godkjennes sammen. Testingen må bevitnes av sertifisert 3. person.

Transport og lagring

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag som kan skade overflatebehandlingen. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punktkorrosjon. Til behandling av epoxyskader benyttes Ulefos epoxy reparasjonssett, type nr. S-1112

Ved løfting av produktene kan nylonstropp eller lignende benyttes. NB! Bruk ALDRI kjetting, da dette vil kunne forårsake skade på epoxy.

Overflatebehandlingen (epoxybelegget) er ikke UV-resistent og fargen vil blekne ved eksponering for sollys. Imidlertid vil kvaliteten på selve belegget være like god.

Drift

Konsollen skal benyttes ihht VA Miljøblad 112.
Tabeller for tilpasning og styrkeklasser: se produktdatablad.

Konsollen festes i kumbunnen med M36 festebolter
Tiltrekning 1800Nm.

Tabell for tiltrekningsmoment, festebolter: se produktdatablad.

For innfesting av bolter i betong må spesifikasjoner fra ansvarlig betongprodusent eller ansvarlig konsulent følges.

NB! For montering av Bjønn konsoll kreves eget KPK-kurs

Vedlikehold

Ulefos Esco konsoll er konstruert for vedlikeholdsfri drift. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punktkorrosjon med vårt epoxy-repr.sett. Type nr. S-1112

Ansvarsforhold rundt Bjønn konsoll og forankring av disse (se neste side)

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. UlefosAS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

2222 - Ulefos Bjønn konsoll

FDV 22-01

**Ulefos AS**Gamle Gomsrudvei 40
Postboks 85, 3602 Kongsberg

Telefon: 67 80 62 00

Faks: 32 73 29 99

NS-EN ISO 9001 godkjent

NS-EN ISO 14001 godkjent

Foretaksregisteret:

NO 911 511 207 MVA

Bank: NO19 5082 06 55343

Internett: www.ulefosesco.noE-post: post@ulefosesco.no

Til kjøpere av Ulefos Bjønn konsoll

Deres ref.:

Vår ref.:

ANY

Dato:

27.02.2017

Ansvarsforhold rundt Bjønn konsoller og forankring av disse !

Ved salg av Bjønn forankringsbolter og Bjønn konsoller er kjøperen ansvarlig for at kummene dimensjoneres, styrkeberegnes og testes i henhold til VA-miljøblad 1 og 112. For at kummen skal tilfredsstillende kravene må også testen godkjennes av relevant akkreditert 3. partsorgan.

Ulefos tar ikke på seg ansvaret for noen skade eller noe tap som er forårsaket av uegnet materiale, feildimensjonering, feilmontering, feilinformasjon etc. for Bjønn produkter solgt til andre enn de vi har testet ferdig montert kummer sammen med.

Ved salg til andre enn de vi har testet kummer sammen med, må kjøper ta på seg ansvaret for systemleveransen og påse at nødvendig dimensjonering, styrkeberegning og testing er utført i henhold til VA-miljøblad 1 og 112.

Ved en hver skade og eller tap systemleveransen i overnevnte tilfeller måtte forårsake, skal kjøper holde Ulefos skadesløs.

Med vennlig hilsen

Ulefos Esco AS
Anders Nygård

Teknisk sjef

Direkte telefon: +47 917 15 018

E-post: anders.nygard@ulefosesco.no